



LABO DERVA b.v.b.a. - ADVIESBUREAU

REKHOVENSTRAAT 35, 3560 LUMMEN

Tel. 011/45.21.01 Fax. 011/45.21.03

Email ludo.feyen @ laboderva .be

**Ewac Medical
Jan van der Sman
Dulleweg 16-18**

**1721 CT BROEK OP LANGEDIJK
Nederland**

Lummen, 26 februari 2009

Onderwerp : kleurproef uitgevoerd in het therapiebad van Academisch Ziekenhuis in Maastricht in opdracht van Ewac Medical.

Geachte Heer,
Mevrouw,

Op donderdag 30 juli 2009 werd er door onze diensten een doorstroomproef (kleurtest) conform de Europese norm uitgevoerd in het therapiebad van Academisch Ziekenhuis te Maastricht.

Het bad is uitgevoerd met beweegbare bodem- fabricaat Ewac.

Resultaat :

De test op het doorstromingspatroon wees uit dat het bad in een tijdspanne van 15 minuten volledig gekleurd waren zonder de aanwezigheid van de zogenaamde "dode punten". (zie videofilm)

De kleurstof werd geïnjecteerd met behulp van een speciale pomp aangesloten op het chloorinjectie-ventiel.

Het resultaat is bevredigend te noemen.

Hoogachtend

Ludo Feyen
Ing. Directeur