

Attachement

Laboratory report 'Stichting Amarant te Tilburg' (only available in Dutch)



LABO DERVA b.v.b.a. - ADVIESBUREAU

REKHOVENSTRAAT 35, 3560 LUMMEN

Tel. 011/45.21.01 Fax. 011/45.21.03

Email ludo.feyen @ laboderva .be

**Ewac Medical
Jan van der Sman
Dulleweg 16-18**

**1721 CT BROEK OP LANGEDIJK
Nederland**

Lummen, 26 februari 2009

Onderwerp : kleurproef uitgevoerd in het therapiebad van Stichting Amarant in Tilburg in
Opdracht van Ewac Medical.

Geachte Heer,
Mevrouw,

Op donderdag 19 februari 2009 werd er door onze diensten een doorstroomproef (kleurtest) conform de Europese norm uitgevoerd in het therapiebad van Stichting Amarant te Tilburg. Het bad is uitgevoerd met beweegbare bodem- fabricaat Ewac.

Resultaat :

De test op het doorstromingspatroon wees uit dat het bad in een tijdspanne van 15 minuten volledig gekleurd waren zonder de aanwezigheid van de zogenaamde "dode punten". (zie videofilm)

De kleurstof werd geïnjecteerd met behulp van een speciale pomp aangesloten op het chloorinjectie-ventiel.

Het resultaat is bevredigend te noemen.

Hoogachtend


Ludo Feyen
Ing. Directeur

Translation of the laboratory report

Subject: dye test performed in the therapy pool of Stichting Amarant in Tilburg
ordered by Ewac Medical

Dear Sir,
Madam,

On Thursday February 19 2009 our services have performed a circulation test (dye test) in accordance with the European standard in the therapy pool of Stichting Amarant in Tilburg. The pool is fitted with an adjustable floor manufactured by EWAC.

Result:

The test on the circulation pattern proved that the pool coloured entirely within a timeframe of 15 minutes without the presence of so called "dead pockets" (see video movie)

The colouring agent was injected using a special pump connected to the chlorine injection nozzle.

The result is deemed satisfactory.

Sincerely yours,

Ludo Feyen
Ing. Managing Director