



LABO DERVA b.v.b.a. - ADVIESBUREAU

REKHOVENSTRAAT 35, 3560 LUMMEN

Tel. 011/45.21.01 Fax. 011/45.21.03

Email ludo.feyen @ laboderva .be

**Algemeen Ziekenhuis Monica
Eeuwfeestkliniek
Harmoniestraat 68**

**2018 ANTWERPEN
België**

Lummen, 6 maart 2009

Onderwerp : kleurproef uitgevoerd in het zwembad van Algemeen Ziekenhuis Monica Eeuwfeestkliniek te Antwerpen.

Geachte Heer,
Mevrouw,

Op donderdag 19 februari 2009 werd er door onze diensten een doorstroomproef (kleurtest) conform Vlarem II artikel 5.32.9.2.2. paragraaf 1 uitgevoerd in het zwembad van het AZ Monica – Eeuwfeestkliniek te Antwerpen.

Resultaat :

De test op het doorstromingspatroon wees uit dat het bad in een tijdspanne van 16 minuten volledig gekleurd waren zonder de aanwezigheid van de zogenaamde “dode punten”. (zie videofilm)

De kleurstof werd geïnjecteerd met behulp van een speciale pomp aangesloten op het chloorinjectie-ventiel.

Het resultaat is bevredigend te noemen.

Hoogachtend

Ludo Feyen

Ing. Directeur

cc. Plastex, Dhr Godon